

Prüfbescheinigung für Flüssiggas-Versorgungs- und
-verbrauchsanlagen nach TRF Übergabebescheinigung (Blatt 1 von 2)



Standort der Anlage Erstinbetriebnahme Wiederinbetriebnahme
 Name: _____ Straße: _____ Kundennummer: _____
 PLZ: _____ Ort: _____ Telefon: _____

Beschreibung Flüssiggasversorgungsanlage (Ohne Rohrleitungen)

ortsfester Flüssiggasbehälter Baujahr: _____ Hersteller: _____
 Behälter-Nr.: _____ Liter: _____ Volumen: _____

Lagerart oberirdisch im Freien oberirdisch im Raum halboberirdisch erdgedeckt

Flüssiggasflasche(n) 5 kg 11 kg 33 kg Aufstellung im Freien im Raum Flaschenschrank Anzahl: _____
 Anforderungen an die Aufstellung der Flüssiggasflasche(n) sind nach Abschnitt 6 TRF eingehalten.

1. Bescheinigung der ordnungsgemäßen Herstellung/Errichtung und Festigkeitsprüfung der Rohrleitungen

Nr. RL-Abschnitt	Rohrleitung	Zul. Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfmedium	Wartezeit min	Rohrdruckleitung dicht	Bemerkungen
1	PS<0,5 bar Versorgungs-RL					<input type="checkbox"/> ja	
2	PS<0,5 bar Verbrauchs-RL					<input type="checkbox"/> ja	
3	PS>0,5 bar					<input type="checkbox"/> ja	

- Die Rohrleitung wurde nach den Anforderungen nach Abschnitt 7 TRF errichtet.
 Die Bemessung der Rohrleitung (inklusive des Gasströmungswächters) erfolgt auf einer separaten Bescheinigung.
 Die Verfüllung des Rohrgrabens der erdverlegten Rohrleitung ist nicht Bestandteil dieser Bescheinigung und ist nach ordnungsgemäßer Ausführung separat zu bescheinigen.

Nr. RL Abschnitt	Ort, Datum	Name des Errichters	Unterschrift

2. Bescheinigung der Abnahmeprüfung

Ordnungsprüfung Alle erforderlichen Bescheinigungen und Dokumentationen liegen vor. Die Angaben sind plausibel und zutreffend.

Prüfung der Ausrüstung sowie der Montage und Installation
 Die Rohrleitung und ihre sicherheitstechnisch erforderlichen Ausrüstungsteile entsprechen den Anforderungen nach Abschnitt 7 TRF. Gegen die Inbetriebnahme bestehen **keine sicherheitstechnischen Bedenken**. Hinweis: Der ordnungsgemäße Betrieb der **Gasgeräte** muss **noch geprüft** werden.

Nr. RL Abschnitt	Ort, Datum	Name des Errichters	Qualifikation des Prüfers	Unterschrift

3. Bescheinigung der Inbetriebnahme

- Hiermit wird bescheinigt, dass die in dieser Prüfbescheinigung beschriebene Flüssiggasanlage in Beschaffenheit und Ausführung, einschließlich der Installation der Gasgeräte und deren Abgasabführung, den Anforderungen der zur Zeit geltenden TRF entspricht.
 Dichtheitsprüfung - Die Dichtheit der Rohrleitung (bis zu den Geräteanschlussarmaturen) wurde mit einem Prüfdruck in Höhe von _____ mbar (i. d. R. 150 mbar) nachgewiesen.
 Funktionsprüfung der Gasgeräte - Die Eignung der Gasgeräte für den Betrieb mit Flüssiggas sowie das ordnungsgemäße und störungsfreie Brennen, einschließlich der Funktion der Flammenüberwachungseinrichtung, wurde nachgewiesen.
 Funktionsprüfung der Abgasanlage bei Gasgeräten Art B1 - Die ordnungsgemäße Funktion der Strömungssicherung bei raumluftabhängigen Gasfeuerstätten wurde nachgewiesen.

Nächster Prüftermin (äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung) nach TRF: _____

Ort, Datum	Name des Fachbetriebs/TRF-Sachkundigen	Unterschrift

Unterrichtung/Bestätigung des Betreibers der Anlage bzw. dessen Beauftragten

Hiermit bestätige ich, dass mir die hier bezeichnete Flüssiggasanlage übergeben und vorgeführt wurde und dass sie einwandfrei gearbeitet hat. Ich wurde über die Bedienung der Anlage, ihre Funktion und Betriebsweise, das Verhalten bei Betriebsstörungen, die jeweiligen Prüffristen und den Umgang mit dem Gasbehälter unterrichtet. Die **Betriebsanweisung** der Flüssiggasanlage und die **Bedienungsanleitung(en)** der Gerät(e) habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Gasgeräte wurde ich hingewiesen. Ich wurde weiterhin über die Gefahr bei unsachgemäßer Behandlung oder eigenmächtiger Veränderung der Anlage hingewiesen. Jegliche Störung der Anlage ist einem Fachbetrieb zu melden. Veränderungen/Reparaturen an der Anlage sind nur durch einen Fachbetrieb zulässig. Das Original dieser Prüfbescheinigung habe ich erhalten. Die **Bescheinigung** über die „Prüfung vor Inbetriebnahme“ bzw. die „Äußere Prüfung“ des Flüssiggasbehälters liegt mir vor.

Die **Freigabe des Bezirksschornsteinfegers** liegt mir vor. wird von mir vor Inbetriebnahme der Gasgeräte eingeholt.

Der Rohrgraben der erdverlegten Rohrleitung wurde von mir ordnungsgemäß verfüllt.

Ort, Datum	Name der unterrichteten Person	Unterschrift

